МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СМОЛЯН”

бул. България 83, Смолян 4700 dgssmolyan@ucdp-smolian.com
ЕИК 2016195800328 www.dgssmolyan.ucdp-smolian.com

Изх. №234-01/21.01.2019 г.

ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Относно: Разяснения по документация за участие в процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян”.

Във връзка с постъпили писмени запитвания с вх. №234/16.01.2019 г. относно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян”, давам слените разяснения:

Въпрос№ 1

В представените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 - Ценово предложение“ в част „Архитектура“ за позиция № 31 е записано „Топлоизолация в/у таванска плоча, минирална вата 10 см., по проект за енерг.ефективност.“

Молим Възложителя за спецификация и детайл.

Отговор на Въпрос № 1.

Спецификацията и детайли за позиция № 31 „Топлоизолация в/у таванска плоча, минирална вата 10 см., по проект за енерг.ефективност“ са представени и описани подробно в инвестиционния проект Част „Енергийна ефективност”, както и в допълненията към документацията - Проект на част „Архитектура.”

Въпрос №2.

В представените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 - Ценово предложение“, в част „Архитектурна“ за позиция № 40 е записано „Вътрешни врати за бани“.

Молим Възложителя да уточни от какъв материал да са вратите за бани и какви са спецификациите им.

Отговор на Въпрос № 2.

Размерите на вратите за бани се съдържат в Проект част „Архитектура”. Материалът на вратите трябва да отговаря на предназначението и изискванията на помещението, в което ще бъдат монтирани, като качеството им да отговаря на предлаганите цени за тях.

Въпрос № 3.
В представените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8-Ценово предловение“, в част „Архитектура“ за позицип № 41 е записано „Вътрешни плътни врати“.
Молим Възложителя да уточни от какъв материал да са вътрешните плътни врати и какви са спецификациите им.

Отговор на въпрос № 3.
Размерите на вратите се съдържат в Проект част „Архитектура”. Подробно са описани в Допълненията към документацията за участие - Проект на част „Пожарна безопасност”, както и съответните изисквания, съгласно Наредба № Із-1971 за СТПНОБП (ДВ. Бр. 96 от 04.12.2009 г.).

Въпрос № 4.
В представените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 - Ценово предложение“ в част “Архитектура“ за позиция № 43 е записано „Външна врата Авар. изход 150/210.“
Молим Възложителя да уточни от какъв материал да е външната аварийна врата и какви са нейните спецификации.

Отговор на въпрос № 4.
Размерите на „Външна врата Авар.изход 150/210“ се съдържат в Проект по част „Архитектура”. Да се спазват изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП (ДВ. Бр. 96 от 04.12.2009 г.), както и Проект на част „Пожарна безопасност”.

Въпрос № 5.
В представените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 - Ценово предложение“, в част „Архитектура“ за позиция № 44 записано: „Външна врата 90/200.“
Молим Възложителя да уточни от какъв материал да е външната врата и какви са нейните спецификации.

Отговор на въпрос № 5.
Размерите на вратите се съдържат в Проект част „Архитектура”. Материалът на вратите трябва да отговаря на изискванията на Възложителя, във връзка с функционалното предназначение и състоянието на сградата, както и Наредба № Із-1971 за СТПНОБП (ДВ. Бр. 96 от 04.12.2009 г.).

Въпрос № 6.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение”, в част „Архитектура” за позиция № 45 е записано: „МЕТАЛНИ ВРАТИ – КОТЕЛНО”.
Молим Възложителя да уточни параметрите на вратите, спецификации и дали трябва да са пожароустойчиви.

Отговор на въпрос №6.
Подробно са описани в Допълненията към документацията за участие - Проект на част „Пожарна безопасност”, както и съответните изисквания на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП (ДВ. Бр. 96 от 04.12.2009 г.).

Въпрос №7.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение”, в част „Архитектура” за позиция № 46 е записано: „ГИШЕТА – В КУХНЯ”
Молим Възложителя да уточни параметрите на гишетата, материал и спецификации.

Отговор на въпрос № 7.
Във връзка с направения оглед, изискан от Възложителя, съгласно тръжната процедура, заинтересованото лице е необходимо да бъде запознато с фактическото състояние на обекта, както и съответното функционално предназначение на помещението. От друга страна предоставения проект е в фаза „Технически проект”, което предполага допълнително изготвяне на работни детайли от Проектанта за съответните елементи в следща фаза. В случая, обаче се касае за вътрешно обзавеждане, при изработването на което, заинтересованото лице, би трябвало да съобрази със спесификата и изискванията на съответното помещение, с цел максимално удовлетворяване изискванията същото да изпълнява предназначението си.

Въпрос №8.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение”, в част „Архитектура” за позиция № 47 е записано: „ВХОДНИ ВИТРИНИ С ВРАТИ”
Молим Възложителя да даде спецификации и параметри на витрините и вратите.

Отговор на Въпрос № 8.
Размерите на вратите се съдържат в Проект част „Архитектура”. Материалът на вратите трябва да отговаря на изискванията на Възложителя, във връзка с функционалното предназначение на сградата, както и съответните изисквания на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП (ДВ. Бр. 96 от 04.12.2009 г.).

Въпрос № 9.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение”, в част „Архитектура” за позиция № 49 е записано: „d=2.5СМ”.
Молим Възложителя да уточни какво точно включва тази позиция.

Отговор на Въпрос № 9.
Позицията „d=2.5СМ” включва дъски, с дебелина равна на 2.5см.

Въпрос 10.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение”, в част „Конструкция” , за „А/Рампа”, за позиция № 8 е записано: „Насип от несортиран скален материал, фракция 0-63мм”, но в колона „К-во” не е посочено такова.
Молим Възложителя да уточни дали става въпрос за техническа грешка или позицията няма да се изпълнява.

Отговор на Въпрос №10.
Позицията ще бъде изпълнявана по допълнително предписание от Възложителя, както и представен работен детайл от Проектанта и разходите за същата ще бъдат от непредвидите такива.

Въпрос № 11.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение", в част „Конструкция" , за „А/Рампа", за позиция № 9 е записано: „Влагозащитна мембрана под армирана бетонова настилка на ниво -2.95", но в колона „Количество" не е посочено такова. Молим Възложителя да уточни дали става въпрос за техническа грешка или позицията няма да се изпълнява.

Отговор на Въпрос № 11.
Позицията ще бъде изпълнявана по допълнително предписание от Възложителя, както и представен работен детайл от Проектанта и разходите за същата ще бъдат от непредвидите такива.

Въпрос №12.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение", в част „Ресторант" , за позиция № 2 е записано: „СТЕЛАЖ – СКЛАДОВ".
Молим Възложителя да уточни от какъв материал да е стелажа и какви са неговите параметри.

Отговор на Въпрос №12.
Позицията ще бъде изпълнявана по допълнително предписание от Възложителя, както и представен работен детайл от Проектанта и разходите за същата ще бъдат от непредвидите такива.

Въпрос №13.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение", в част „Ресторант", за позиция № 5 е записано: „МАСА – ХОЛНА".
Молим Възложителя да уточни какъв материал да е масата и какви са нейните параметри.

Отговор на Въпрос №13
„МАСА – ХОЛНА" представлява помощна маса.

Въпрос №14.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение", в част „Ресторант" , за позиция № 6 е записано: „ДИВАН".
Молим Възложителя да уточни от какви материали да е дивана и какви са неговите параметри.

Отговор на Въпрос № 14
Диванът да бъде стандартен, триместен (неразтегателен), неъглов.

Въпрос №15.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение”, в част „Ресторант” , за позиция № 7 е записано: „ШКАФ – ГАРДЕРОБ С ПРЕГРАДА”.
Молим Възложителя да уточни от какъв материал да е шкафа и какви са неговите параметри.

Отговор на Въпрос № 15.
Позицията ще бъде изпълнявана по допълнително предписание от Възложителя, както и представен работен детайл от Проектанта и разходите за същата ще бъдат от непредвидите такива.

Въпрос №16.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение”, в част „Ресторант” , за позиция № 36 е записано: „СТОЛ”.
Молим Възложителя да уточни от какъв материал да е стола.

Отговор на Въпрос № 16.
Във връзка с направения оглед, изискан от Възложителя, съгласно тръжната процедура, заинтересованото лице е необходимо да бъде запознато с фактическото състояние на обекта, както и съответното функционално предназначение на помещението. От друга страна предоставения проект е в етап „Технически проект”, което предполага допълнително изготвяне на работни детайли за съответните елементи. В случая, обаче се касае за вътрешно обзавеждане, при изработването на което, заинтересованото лице, би трябвало да съобрази със спесификата и изискванията на съответното помещение, с цел максимално удовлетворяване изискванията същото да изпълнява предназначението си.

Въпрос №17.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение”, в част „Ресторант”, за позиция № 37 е записано: „МАСА”.
Молим Възложителя да уточни от какъв материал да е масата и какви са нейните параметри.

Отговор на Въпрос № 17.
Във връзка с направения оглед, изискан от Възложителя, съгласно тръжната процедура, заинтересованото лице е необходимо да бъде запознато с фактическото състояние на обекта, както и съответното функционално предназначение на помещението. От друга страна предоставения проект е в етап „Технически проект”, което предполага допълнително изготвяне на работни детайли за съответните елементи. В случая, обаче се касае за вътрешно обзавеждане, при изработването на което, заинтересованото лице, би трябвало да съобрази със спесификата и изискванията на съответното помещение, с цел максимално удовлетворяване изискванията същото да изпълнява предназначението си.

Въпрос №18.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение”, в част „Ресторант”, за позиция № 43 е записано: „МАСА РАБОТНА ПО ЧЕРТЕЖ”. Молим Възложителя да уточни от какъв материал да е масата и какви са нейните параметри.

Отговор на Въпрос № 18
Позицията ще бъде изпълнявана по допълнително предписание от Възложителя, както и представен работен детайл от Проектанта.

Въпрос № 19.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение”, в част „Ресторант” , за позиция № 45 е записано: „СЪД С ПЛЪТНО ЗАТВАРЯЩ СЕ КАПАК”. Молим Възложителя да уточни от какъв материал да е съда и колко литра трябва да е.

Отговор на въпрос № 19.
Във връзка с направения оглед, изискан от Възложителя, съгласно тръжната процедура, заинтересованото лице е необходимо да бъде запознато с фактическото състояние на обекта, както и съответното функционално предназначение на помещението с цел осигуряване на продукт, отговарящ на изискванията на Възложителя за функционално ползване на помещението.

Въпрос №20.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение”, в част „Ресторант” , за позиция № 47 е записано: „ПОЛИЦИ/ДВОЕН РАФТ – НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА”.
Молим Възложителя да уточни какви са параметрите на рафта.

Отговор на Въпрос № 20
Позицията ще бъде изпълнявана по допълнително предписание от Възложителя, както и представен работен детайл от Проектанта.

Въпрос № 21.
В предоставените КС, в „Приложение 2 към Образец № 8 – Ценово предложение”, в част „Ресторант” , за позиция № 48 е записано: „ЧАШИ, ЧИНИИ. ПРИБОРИ /50 КОМПЛЕКТА/ И КУХНЕНСКИ ИНВЕНТАР”.
Молим Възложителя да даде спецификации на чаши, чинии, прибори, както и какво включва кухненския инвентар.

Отговор на Въпрос №21
Във връзка с направения оглед, изискан от Възложителя, съгласно тръжната процедура, заинтересованото лице е необходимо да бъде запознато с фактическото състояние на обекта, както и съответното функционално предназначение на помещението с цел осигуряване на

продукт, отговарящ на изискванията на Възложителя за функционално ползване на помещението.

Въпрос №22.
В проектната документация в част „ВиК", в „Обяснителна записка", проектантът е посочил изпълнение **на „Дъждовна канализация – покрив".** Освен това е записано: **„Да се монтира подгряваща система против замръзване на улуците и водосточните тръби".** В КС на Възложителя липсват количества, моля уточнете ще бъдат ли изграждани такива системи и ако да, да се посочат техническите характеристики на същите, както и количества в КС.

Отговор на Въпрос №22
Не е предвидено да се изгражда.

Въпрос 23.
В приложение „Указания за участие", в **„РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ"** многократно се упоменава: **„Техническа спецификация".**
Молим Възложителя да уточни дали е налична такава спецификация и ако да, молим да бъде предоставена за ползване.

Отговор на Въпрос № 23
Става въпрос за техническа грешка от страна на Възложителя.

Въпрос 24.
В „Проекта на договор" не става ясно от кога точно започва да тече срока за изпълнение на СМР и кога завършва.
Молим Възложителя да уточни конкретно начало и край на договора с подписване на конкретен документ.

Отговор на Въпрос № 24
За началото на договора се счита датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, а срокът за изпълнение на СМР завършва с подписване без забележки на Акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Въпрос № 25.
В КС на Възложителя в част „Архитектура", за позиции №№ 31,32,33 и 35 е цитирано: „ по проект за енерг. ефективност". В приложената проектна документация липсва такъв проект.
Молим Възложителя да уточни дали такъв проект съществува и ако да, да го предостави за ползване.

Отговор на Въпрос № 25
Проекта за енергийна ефективност Ви е предоставен на дата 17.01.2019 год.от Възложителя.

Въпрос №26.
В „Указания за участие", на стр. 10, т. ***1.1. „Съществуващо състояние на обекта на строителна интервенция"***, като заключение е посочено, че сградата е с практически изчерпан експлоатационен период и конструкция – не отговаря на Наредба РД-02-20-1 от 27.01.2012г. на МРРБ. Това нещо влиза в пълно противоречие с обяснителната записка на проектанта по част „Конструктивна". Там не са предписани мерки за усилване конструкцията на сградата.
Молим Възложителя да уточни дали се предвиждат за изпълнение подобни мерки, и ако да – дали има проектна разработка за тях, която да бъде предоставена за ползване.

Отговор на Въпрос № 26
Моля, да се има в предвид Обяснителната записка на проектанта по част „Конструктивна".

Въпрос № 27.
В „Указание за участие", на стр. 10, т. ***1.2. Проектно решение. Действия и интервенции, които следва да изпълнят в резултат от възлагането на поръчката*** е записано „Покривът е плосък с вътрешно отводняване. Покривната топлоизолация е от XPS 15 см.", което противоречи на проекта по част „Архитектура", откъде е видно, че покрива на сградата е многоскатен с външно отводняване.
Молим Възложителя да уточни предвижда ли се ремонт на съществуващия покрив и ако да – защо не е предвидено в КС.

Отговор на Въпрос № 27
Моля, да имате предвид проекта в част Конструкции, обяснителната записка към него (стр.2), както и съответното КС .

Въпрос №28.
В предоставените от Възложителя КС, в част „ВиК", за позиции №№ 40,41 и 42 са посочени кухненски умивалници – еднокоритни, двукоритни и тройни. В част „Ресторант" отново има заложени мивки с 1, 2 и 3 гнезда, чийто брой отговаря на тези в част „ВиК". Молим Възложителя да уточни колко еднокоритни, двукоритни и тройни кухненски умивалника се предвиждат за доставка и монтаж и от какъв материал да бъдат изработени.

Отговор на Въпрос № 28
Да се спазва КСС „ВиК" и проекта в част:"Архитектура.

Въпрос №29.
В предоставените от Възложителя КС, в част „ВиК" не са предвидени батерии за кухненски мивки.

Молим Възложителя да уточни дали ще бъдат монтирани такива, ако да – какъв вид ще са, какво ще е тяхното количество и да бъде предоставено КС за тях.

Отговор на Въпрос № 29
Ще бъдат монтирани батерии, съгласно указания и изисквания на Възложителя, като разходите за тях ще бъдат включени в непредвидени разходи.

Въпрос № 30.
В предоставените от Възложителя КС, в част „ВиК", за позиция № 60 е записано: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ АКСЕСОАРИ – КОМПЛЕКТ ЗА БАНЯ"
Молим Възложителя да уточни какво включват тези аксесоари – комплект.

Отговор на Въпрос № 30
Във връзка с направения оглед, изискан от Възложителя, съгласно тръжната процедура, заинтересованото лице е необходимо да бъде запознато с фактическото състояние на обекта, както и съответното функционално предназначение на помещението с цел осигуряване на продукт, отговарящ на изискванията на Възложителя за функционално ползване на помещението.

Въпрос № 31.
В проектната документация за част „ОВИ", в приложената КС, както и в КС, за позиция № 40 е записано: „Доставка и монтаж на котел – водогреен, с отоплителна мощност 120kW с изгаряне на твърдо гориво – дърва", в същото време в „Обяснителна записка" е посочено, че котелът работи с дървесни пелети.
Молим Възложителя да уточни какво е горивото за котела.

Отговор на Въпрос № 31
Моля, да имате предвид инвестиционния проект.

Въпрос № 32.
В „Указание за участие", в ***„РАЗДЕЛ II. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ",*** за т. ***„1.2. Проектно решение. Действия и интервенции, които следва да се изпълнят в резултат от възлагането на поръчката"*** е предвидена топлоизолация по фасади – EPS с дебелина 12см. В същото време, в приложената КС, в част „Архитектура", за позиция № 32 е посочено: ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНО ПО ФАСАДИ. 10 см EPS (вкл. мрежа и шпакловка) – по проект за енерг. ефективност. В „Обяснителна записка" по част „Архитектура" няма заложени никакви топлоизолационни материали.
Молим Възложителя да уточни каква да бъде дебелината на топлоизолация EPS, какви са спецификациите и параметрите и да бъде предоставено проектното решение на същото.

Отговор на Въпрос № 32
Моля, да имате предвид инвестиционния проект.

Въпрос № 33.

В „Указание за участие”, в ***„РАЗДЕЛ II. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ”,*** за т. ***„1.2. Проектно решение. Действия и интервенции, които следва да се изпълнят в резултат от възлагането на поръчката”*** е посочено, че трябва да се изпълни покривна топлоизолация от XPS 15 см, положена върху стоманобетонова плоча. В същото време в приложената КС, за част „Архитектура”, за позиция № 31 е записано: „ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ В/У ТАВАНСКА ПЛОЧА, минерална вата 10 см , по проект за енерг. ефективност.”

Молим Възложителя да уточни каква топлоизолация ще се изпълнява върху таванска плоча и какви ще са нейните спецификации и параметри.

Отговор на Въпрос № 33

Моля, да имате предвид инвестиционния проект, както и проекта в част Енергийна ефективност.

Въпрос № 34.

В част „ВиК”, в „Обяснителна записка” е записано, че хоризонталните тръби трябва да бъдат по пода в 5 см кожух от циментова замазка. В приложените КС обаче няма заложени количества за такава замазка.

Молим Възложителя да уточни дали ще има подова замазка и ако да – да бъдат предоставени КС в нея.

Отговор на Въпрос № 34

Подава замазка ще има, като количеството и стойността ще бъдат включени в непредвидени разходи.

Въпрос № 35.

В приложната КС са заложени количества за настилки от гранитогрес, теракот, ламиниран паркет.

Молим Възложителя да уточни върху каква основа ще бъдат изпълнявани те – ще има ли замазка. Ако да – какво е нейното количество. И да бъде предоставено КС за нея.

Отговор на Въпрос № 35

В така изготвената и предоставена КС е включена и цената на замазката.

Въпрос №36.

В приложените КС по отделните части няма поставени графи за сбор на стойностите. Молим Възложителя да уточни къде в КС да бъдат записани тези стойности.

Отговор на Въпрос № 36

В така предоставената КС, съществуват следните графи:

мярка	к-во	Цена	Стойност

Въпрос № 37.
При разглеждане на приложените КС – „ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към Образец № 8 – Ценово предложение” и „Инвестиционен проект” има разминаване в количествата по някои позиции.
Молим Възложителя да уточни кои количества да се считат за верни: КС – „ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към Образец № 8 – Ценово предложение” или „Инвестиционен проект”.

Отговор на Въпрос № 37
Моля, да имате предвид инвестиционния проект.

Въпрос № 38.
В текста си чл.3 (1) коментира периода на Договора, като е уточнено началото на времетраенето му – датата на подписването, заедно с представяне на гаранция за добро изпълнение. В текста си чл. 3. (2) отделно измества началото на срока на Договора от „*срок за подготовка и организация на строителството*”.
Молим Възложителя да конкретизира началото на Договора, приемайки за това датата на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа?

Отговор на Въпрос № 38
Началото на договора е датата на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Въпрос № 39.
Чл. 4. (3) изключва времето, необходимо за приемане на изпълнените строително – монтажни работи.
Моля, Възложителя да уточни кой документ, респективно дата, ще се счита за край на времетраенето на Договора – акт. обр 19 окончателен, констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) или Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (акт обр. 16).

Отговор на Въпрос № 39
Подписан без забележки - окончателен, констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Въпрос № 40.
В чл. 6, ал.1 Възложителят изисква представянена гаранция, обезпечаваща авансовото плащане, единствено срещу издадена неотменима и безусловна банкова гаранция, открита в същия размер в полза на Възложителя. Законът за обществените поръчки (вж. чл. 111. (5)) дава възможност на Изпълнителя да гарантира авансовото плащане и в други форми. Ще откаже ли това право на Изпълнителя Възложителя в тази тръжна процедура?

Отговор на Въпрос № 40

Да се спазват изискванията на Възложителя, посочени в Договора към Тръжната документация.

Въпрос № 41.

В чл. 6.(2), абзац 6, Възложителя изисква *„всички необходими документи, съгласно действащото законодателство за приемане и въвеждане на обекта в експлоатация”.* Документът за въвеждане на обекта в експлоатация е Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (акт обр. 16) и Разрешение за ползване. Моля, уточнете този документ ангажимент на Изпълнителя ли е, или предаването на обекта става с констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (акт обр. 15)?

Отговор на Въпрос № 41

Във връзка с процедурата по въвеждане в експлоатация, след подписване без забележки на констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (акт обр. 15), Изпълнителят предоставя цялата необходима строителна документация, съставена и предоставена по време на изпълнение на СМР, която е необходима за въвеждане на строежа в експлоатация, и която се изисква съгласно българската нормативна уредба, както и указанията на оторизирания орган по изпълнение на тази процедура.

Въпрос № 42.

В чл. 11 (1) от договора на Изпълнителя се вменява задължение извърши прецизно геодезическо замерване на теренната основа на строежа. В 7 дневен срок той трябва да направи съпоставка с проектните данни и да уточни евентуалните различия. Моля, частта от инвестиционния проект „Инженерна геология и хидрогеология” да бъде предоставена от Възложителя на Изпълнителя, като част от проектната документация.

Отговор на Въпрос № 42

Наличните проектни данни, които трябва да се съпоставят с изисканото от Изпълнителя геодезическо замерване не се съдържат на инвестиционнен проект по част: „Инженерна геология и хидрогеология”.

Въпрос № 43.

В текста на чл.19, т.7, Възложителят има право да откаже приемане на изпълнението и при изрично писмено несъгласие на представителя на **Сдружението на собствениците**. Моля, Възложителя да направи пояснение какво е имал предвид?

Отговор на Въпрос № 43

Да се счита представителя на оторизираните органи, имащи отношение и/или участващи в процедурата по приемане на обекта, вместо Сдружението на собствениците.

Директор: ✍……..…(п)……
(инж. Станко Делиянчев)
Заличено на осн. на чл.2 от ЗЗЛД